



Завод за антирабичну заштиту -
Пастеров завод, Нови Сад
Национална референтна лабораторија за беснило
Хајдук Вељкова бр. 1, 21000 Нови Сад
Тел./факс: 021/6611-003, 420-528
ПИБ: 100715745 Матични број: 08066388
Email: pasterov.zavod@gmail.com
Web: <https://www.pasterovzavod.rs/>

Број: 01-34/13
12.04.2022.
НОВИ САД

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

- Назив наручиоца:** Завод за антирабичну заштиту – Пастеров завод, Нови Сад
- Адреса наручиоца:** Хајдук Вељкова 1, 21000 Нови Сад
- Интернет страница наручиоца:** <https://www.pasterovzavod.rs/>
- Врста поступка:** Набавка на коју се закон не примењује
- Назив и техничке карактеристике предмета набавке:** електро инсталација - израда пројекта и извођење радова, и то:
 - Испорука и постављање напојног кабла од долазног кабла у објекат до разводне табле у објекту, Каблови се постављају у зид или испод завршних облога.
 - N2XH 5 x 6 mm² m 10
 - Испорука и монтажа разводне табле на зид. Разводна табла је израђена од самогасиве пластике са прозирним вратанцима, са типским DIN шинама, минимум дворедна 24 места, степен заштите IP 20. У таблу уградити следећу опрему, у складу са једнополном шемом:
 - Аутоматски осигурач 10А ком 5
 - Аутоматски осигурач 16А ком 14
 - CU сабирнице, клеме и остали ситан неспецифиран материјал. Комплет са извођењем свих веза.
 - Испорука, монтажа и повезивање комплетних светилки са пратећим прибором. Светилке су следећих типова:
 - S1 плафоњера IP44, 1x60W ili led sl. tipu LED 11S/840 „Philips“ IP 44 ...ком 5
 - S2 Fluo светилка 2x36, IP44 ili led 32S/840W 20L120 „Philips“ ком 8
 - S3 Fluo светилка 4x18, IP44 ili led 32S/840W 60L60 „Philips“ IP 44..... ком 3
 - Испорука и полагање водова за инсталацију сијаличних места и прекидача у објекту архиве проводницима N2XH одговарајућег пресека. Водови се простављају и на зид под малтер. Комплет са разводним кутијама и осталим инсталационим материјалом. Позиција обухвата и постављање извода са водовима пресека 1,5 mm².
 - N2XH 3x1,5 m 220
 - Испорука, монтажа и повезивање прекидача, обичних серијских наизменичних заједно са испоруком разводних кутија за уградњу у зид, као и за уградњу у гипс.

Прекидачи су следећих типова:

- Обичан – једнополни ком 8
 - Серијски ком 6
6. Испорука и полагање водова за инсталацију монофазних прикључних места и извода проводницима N2XH одговарајућег пресека. Комплет са разводним кутијама и осталим инсталационим материјалима (без прикључница)
- N2XH 3x2,5 m 260
7. Завршна испитивања паушално
8. Мерења и атести овлашћеног института паушално
9. Израда комплет пројекта изведеног стања (са једнополном шемом)... паушално

6. Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:

Понуђач понуду подноси електронски, непосредно или путем поште.

Рок за подношење понуда је 18.04.2022. до 10:00 часова.

Благовременим се сматрају понуде које Наручиоцу стигну најкасније до 18.04.2022. године до 10:00 часова, без обзира на начин како су послате.

7. Лице за контакт:

Алекса Јовановић; тел./факс: 064/123-2003, email: pasterov.zavod@gmail.com



Службеник за јавне набавке
Александра Радић