



**Завод за антирабичну заштиту -  
Пастеров завод, Нови Сад**  
Национална референтна лабораторија за беснило  
Хајдук Вељкова бр. 1, 21000 Нови Сад  
Тел./факс: 021/6611-003, 420-528  
ПИБ: 100715745 Матични број: 08066388  
Email: [pasterov.zavod@gmail.com](mailto:pasterov.zavod@gmail.com)  
Web: <https://www.pasterovzavod.rs/>

Број: 01-34/21  
19.05.2022.  
НОВИ САД

### ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

1. Назив наручиоца: Завод за антирабичну заштиту – Пастеров завод, Нови Сад
2. Адреса наручиоца: Хајдук Вељкова 1, 21000 Нови Сад
3. Интернет страница наручиоца: <https://www.pasterovzavod.rs/>
4. Врста поступка: Набавка на коју се закон не примењује
5. Назив и техничке карактеристике предмета набавке:

#### 5.1 КОНТРОЛА ИСПРАВНОСТИ И ОДРЖАВАЊЕ АПАРАТА ЗА ПОЧЕТНО ГАШЕЊЕ ПОЖАРА

##### Апарати за почетно гашење пожара типа „С“ и „С-А“

##### 5.1.1 Шестомесечна контрола

Редовна шестомесечна контрола исправности апарата за почетно гашење пожара типа С обухвата:

- чишћење и припрема за контролу, идентификација и евидентирање апарата (серијски број и година производње),
- одвијање навртки капе, вађење, расклапање кинематског механизма,
- мерење гравираних тежине бочице и тежине гаса у њој,
- визуелну контролу исправности и покретљивости покретних делова капе,
- склапање кинематског механизма и визуелна контрола заптивке капе,
- контролу квалитета и растресање праха за гашење пожара у боци,
- враћање кинематског механизма у боцу, завртање и притезање навртки,
- брисање праха око капе контролу гуменог црева и ПВЦ млазнице,
- пломбирање апарата и враћање на место,
- контролу читљивости упутства и оверу атестног листа датумом и печатом као и евиденција извршене контроле у евиденциону књигу,

Редовна шестомесечна контрола исправности апарата за почетно гашење пожара типа „С-А“ обухвата:

- чишћење и припрема за контролу, идентификација и евидентирање апарата (серијски број и година производње),
- провера притиска у суду на припадајућем манометру,
- израда извештаја о извршеној контроли.

ТИП	Бр. апарата
С-А	15
<b>УКУПНО 5.1.1</b>	<b>15</b>

### 5.1.2 Пуњење испражњених апарата за почетно гашење пожара типа „С“ и „С-А“

Пуњење испражњених апарата за почетно гашење пожара типа „С“ и „С-А“ обухвата:

- идентификацију и евидентирање апарата (серијски број и година производње),
- утовар, одвоз у сервис, пуњење и враћање и распоређивање у објекте Пастеровог завода,
- за „С“ одвијање капе, вађење, расклапање кинематског механизма,
- за „С-А“ скидање вентила са механизмом,
- за „С“ замену празне бочице са ЦО<sub>2</sub> гасом новом напуњеном,
- за „С“ визуелну контролу исправности и покретљивости покретних делова капе,
- за „С-А“ контрола вентила са механизмом,
- допуну до прописане количине и растресање преосталог праха за гашење пожара,
- за „С“ склапање кинематског механизма, и контролу заптивки,
- за „С-А“ враћање вентила са механизмом на боцу и пуњење боце погонским гасом,
- за „С“ враћање кинематског механизма у боцу, завртање и притезање навртке,
- брисање праха, контролу гуменог црева и ПВЦ млазнице,
- контролу читљивости упутства за коришћење, оверу атестног листа датумом и печатом,
- евиденцију извршене услуге у евиденциону књигу,

ТИП	комада
С-А	2
<b>УКУПНО 5.1.2.</b>	<b>2</b>

### 5.1.3 Испитивање – атестирање „С“ и „С-А“ апарата

Испитивање – атестирање „С“ и „С-А“ апарата за почетно гашење пожара обухвата:

- идентификацију и евидентирање апарата (серијски број и годину производње),
- утовар, одвожење у испитну лабораторију,
- за „С“, одвијање навртке капе, вађење, расклапање кинематског механизма,
- за „С-А“ скидање вентила са механизмом,
- визуелну контролу исправности и покретљивости покретних делова,
- за „С“ контролу тежине бочице са „ЦО<sub>2</sub>“ гасом,
- пражњење праха за гашење пожара из боце,
- чишћење унутрашњости боце, контролу трагова оштећења корозијом,
- испитивање на хладан водени притисак по СРПС 3.Ц2.022 и препорука произвођача апарата и опреме,
- сушење унутрашњости боце након испитивања,
- за „С“ склапање кинематског механизма, контролу заптивке капе и пломбирање,
- за „С-А“ враћање вентила са механизмом на боцу и пуњење боце погонским гасом,

ТИП	комада
С-А	2
<b>УКУПНО 5.1.3</b>	<b>2</b>

<b>УКУПНО 5.1 (5.1.1+5.1.2+5.1.3)</b>	<b>УКУПНО ДИН.</b>
---------------------------------------	--------------------

## 5.2 ПРЕГЛЕД, КОНТРОЛА ИСПРАВНОСТИ И ИСПИТИВАЊЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ПАНИК РАСВЕТЕ

### Шестомесечни преглед, контрола и испитивање паник расвете

Периодичном контролом и прегледом расвете по објектима Пастеровог завода обухватити:

- Проверу свих елемената система (са описом стања) у функцији заштите
- израда извештаја о извршеној контроли и прегледу.

#### 5.2.1 Испитивање инсталације

Испитивањем инсталације обухватити:

РБ	ИСПИТИВАЊЕ	Бр. Паник лампи
1	Проверу свих елемената система	15
2	Замена неисправних паник лампи	2

	УКУПНО ДИН.
<b>УКУПНО 5.2</b>	

## 5.3 ПЕРИОДИЧНИ ПРЕГЛЕД СТАБИЛНИХ СИСТЕМА ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА И РЕДОВНА ПРОВЕРА ИСПРАВНОСТИ, СЕРВИСИРАЊЕ И ДРЖАВАЊЕ СТАБИЛНИХ СИСТЕМА ЗА АУТОМАТСКУ ДЕТЕКЦИЈУ И ДОЈАВУ ПОЖАРА

Типови централа:

1. J408-8 BENTEL 8 конвенционалних зона

#### 5.3.1 Двомесечни и шестомесечни преглед, контрола и испитивање:

Периодичном контролом и прегледом обухватити проверу свих елемената система (са описом стања) у функцији заштите

Испитивањем инсталације обухватити:

РБ	ИСПИТИВАЊЕ -ПРОВЕРА ЕЛЕМЕНАТА СИСТЕМА	Бр. елемената
1.	СИСТЕМ "J408-8 BENTEL"	24
2.	ЗАМЕНА АКУМУЛАТОРА 12V/9Ah	4
3.	ЗАМЕНА ЈАВЉАЧА СА ПОДНОЖЈЕМ	4

	УКУПНО ДИН.
<b>УКУПНО 5.3</b>	

## РЕКАПИТУЛАЦИЈА

Р.Б	НАЗИВ УСЛУГЕ	Број прегледа на годишњем ниво	Износ по прегледу у ДИН.	УКУПНО ДИН.
5.1	КОНТРОЛА ИСПРАВНОСТИ И ОДРЖАВАЊЕ АПАРАТА ЗА ПОЧЕТНО ГАШЕЊЕ ПОЖАРА	2 шестомесечна		
5.2	ПРЕГЛЕД, КОНТРОЛА ИСПРАВНОСТИ ИСПИТИВАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ПАНИК РАСВЕТЕ	2 шестомесечна		
5.3	ПЕРИОДИЧНИ ПРЕГЛЕД СТАБИЛНИХ СИСТЕМА ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА И РЕДОВНА ПРОВЕРА ИСПРАВНОСТИ, СЕРВИСИРАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ СТАБИЛНИХ СИСТЕМА ЗА АУТОМАТСКУ ДЕТЕКЦИЈУ И ДОЈАВУ ПОЖАРА	4 двомесечна		
		2 шестомесечна		
УКУПНО 5.1+5.2+5.3 (без ПДВ-а)				
ПДВ				
УКУПНО 5.1+5.2+5.3 (са ПДВ-ом)				

### ОБАВЕЗНИ СЕРТИФИКАТИ И ЛИЦЕНЦЕ:

Доставити:

1. Сертификат о акредитацији код Акредитационог тела Републике Србије и
2. Решење МУП-а којим се овлашћујете за обављање послова контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара

### **6. Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:**

Понуђач понуду подноси електронски, непосредно или путем поште на сопственом обрасцу понуде/предрачуна.

Рок за подношење понуда је 26.05.2022. до 10:00 часова.

Благовременим се сматрају понуде које Наручиоцу стигну најкасније до 26.05.2022. године до 10:00 часова, без обзира на начин како су послате.

### **7. Лице за контакт:**

Ненад Комненов; тел./факс: 021 6611003, email: pasterov.zavod@gmail.com

